

Freiwillige *Warfleth*
FEUERWEHR

Datum: 16.08.2017

Zeit: 10:36 Uhr

Ein Rauchmelder wurde in einem Büro, im Anbau in einer Schiffbauhalle durch handwerkliche Arbeiten mit Staubentwicklung ausgelöst. Es konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehren Warfleth und Hekeln schalteten die Brandmeldeanlage wieder betriebsbereit.