

Freiwillige *Warfleth*
FEUERWEHR

Datum: 12.06.2018

Zeit: 08:03 Uhr

Die Feuerwehren Warfleth und Hekeln wurden nach Bardenfleth zu einem Metallverarbeitungsbetrieb gerufen. Die dort installierte Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst. Nach Absuchen der Objekte konnte kein Feuer oder Rauch festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde durch Bauarbeiten und der dadurch resultierende Staub ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Gegen 8.45 Uhr konnten die eingesetzten Kräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.