

Freiwillige *Warfleth*
FEUERWEHR

Datum: 12.02.2020

Zeit: 13:48 Uhr

Die Feuerwehren Warfleth wurden zusammen im Zugverband mit der Feuerwehr Hekeln nach Motzen zu einem Metallverarbeitenden Betrieb gerufen. Die dort in einem Bürokomplex installierte Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst. Nach absuchen der betroffenen Objekte konnte allerdings kein Feuer oder Rauch festgestellt werden. Jedoch wurden in dem Bereich eines Rauchmelders Bauarbeiten durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass der dadurch entstandene Baustaub die Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Gegen 14.30 Uhr konnten die Kameradinnen und Kameraden wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.